



2 de diciembre de 2021

CARTA CIRCULAR

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Luis A. Ferrao
Rector

AVERÍA TUBO DE AGUA AFECTA LA PLANTA CENTRAL DE ENFRIAMIENTO

Durante la mañana de hoy se registró una avería en un tubo de agua que ubica entre la Facultad de Estudios Generales y los edificios de la Facultad de Administración de Empresas. Debido a esta situación, se tuvo que tomar la determinación de apagar la Planta Central de Enfriamiento, por lo que las temperaturas de algunas áreas del campus estarán desmejorando durante el día.

Cada decano y director de unidad activará los planes de continuidad de operaciones y servicios en caso de emergencias y tomará las decisiones sobre su personal conforme las reglas y condiciones.

Los edificios que estaría afectándose, por estar conectados a la Planta Central de Enfriamiento, son:

Biblioteca José M. Lázaro
Jaime Benítez
Domingo Marrero
Plaza Universitaria (todas las torres)
Residencias estudiantiles PU
Ciencias Naturales I y II
Escuela de Derecho
Escuela de Arquitectura
Bellas Artes
Facundo Bueso
Educación
Centro de Estudiantes
Agustín Stahl
Carlota Matienzo

Complejo Deportivo
Beatriz Lasalle
Antonio S. Pedreira
Sebastián González
Julia de Burgos
Luis Palés Matos
Teatro
Felipe Janer
Juan José Osuna
Ana María O'Neill
Carmen Rivera Alvarado
Ramón Emeterio Betances

Cuando tengamos la evaluación final sobre el tiempo de reparación estaremos ofreciendo mayor información.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Rectoría

PO Box 23305
San Juan, PR 00931-3305
Tels. 787-763-3930
787-764-0000, Exts. 83000
Fax 787-764-8799

Patrón con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I