

8 de agosto de 2023

CARTA CIRCULAR

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA



Oficina del Decano
de Administración

Anaisa M. López Cedrés, MBA
Decana Interina

SITUACIÓN CON EL SISTEMA ELÉCTRICO Y LA PLANTA CENTRAL DE ENFRIAMIENTO

Durante la mañana de hoy se experimentaron fluctuaciones de voltaje en el Recinto lo cual tuvo como resultado que la Planta Central que supe agua helada para los aires acondicionados, se apagara. El ingeniero Arturo Castillo, director de la División de Electricidad, se comunicó con LUMA para verificar la situación y le solicitaron apagar el sistema eléctrico del Recinto, para realizar pruebas y evitar daños mayores.

A las 11:00 a.m. de hoy se energizó el Recinto y se comenzó a restablecer el servicio de agua helada en Planta Central. Este proceso es por fase, y el ingeniero Ramón Canto, director Unidad de Apoyo e Infraestructura, está evaluando el sistema para identificar posibles daños.

Se restablecerá el servicio de aire acondicionado durante la tarde de hoy. Adicional, se estará notificando de cualquier situación que se presente.

Los(as) directores(as) y supervisores(as) de las facultades y unidades deben establecer medidas alternas para la continuidad de los servicios.

14 AVE UNIVERSIDAD
STE 1401
San Juan PR
00925-2534

787-764-0000
Exts. 84000 /84001

Fax 787-764-2880
Ext. 80779

decanato.administracion@upr.edu